



- Limites du site
- Origine du PhD
- Projet
- Murs coupe-feu



Date :
Juin 2017

SICAPA - Neuville-Saint-Amand (02)

GN1 - Fuite de gaz sur la tuyauterie

Jet enflammé - Effets thermiques

- SEI à 20 m
- SEL à 16 m
- SELS à 14 m

