

Centre équipement	MMR limitant les effets thermiques	Distance centre de l'équipement	Flux reçu par la cible	Effets domino	Maîtrise de l'urbanisation	Cibles externes site
				Cibles internes site	Population extérieure au site	Commentaires (Fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010)
Ouest	PAC					sus-visée
Nord	vanne automatique GDF vanne manuelle QUALI-PAC	89 m	3 kW/m ² (maîtrise de l'urbanisation)		150 p (Sté GEA WESFALIA)	Compte tenu que la zone d'effet : - impacte les bâtiments de la société GEA WESFALIA qui fabrique des machines et des équipements. Nous avons retenu l'art.A3 de la circulaire sus-visée - impacte les terres agricoles, Nous avons retenu l'art.A6.1 de la circulaire sus-visée. Soit une surface de 4101 m ²
Est						
Sud						
Ouest						

Tableau 5. Tableau récapitulatif des conséquences humaines issues du phénomène dangereux relatif à l'incendie du bâtiment de stockage des produits finis en présence des MMR.