Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aisne

SAPEURS POMPIERS de l'AISNE

LAON, le 18 septembre 2018

Le Directeur départemental,

à

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AISNE
1 rue René Blondelle

02007 LAON Cedex

(à l'attention de Madame Anne-Laure CAZIER)

Références à rappeler :
N° 2018-4283/MM/PREVISION

Affaire suivie par :
Lieutenant Cédric BERKO

Objet : Défense contre l'incendie de l'unité de méthanisation « Sarl Letang Hoche Biogaz » à Épaux-Bézu

Pour faire suite à votre courrier reçu le 13 juillet 2018 concernant le dossier d'enregistrement au titre des installations classées pour la Protection de l'Environnement de l'établissement cité en objet, j'ai l'honneur de vous transmettre les éléments suivants :

Dans le dossier technique présenté, il est prévu la construction d'un quatrième silo plat destiné au stockage de matières premières et d'une capacité équivalente aux trois premiers.

Cette modification apportée à l'installation n'est pas de nature à remettre en cause l'estimation des besoins en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie effectuée par nos services dans l'instruction du permis de construire n° 279 15 S 0001-1 du 11 juillet 2016.

À ce titre, la citerne incendie de 120 m³ qui a été installée à l'entrée du site répond à nos besoins en eau en cas de sinistre. Il sera nécessaire que nos services procèdent à un essai d'aspiration afin que ce point d'eau incendie soit validé et puisse être intégré à notre base de données des points d'eau..

Je reste, Madame, disponible pour tout renseignement que vous jugerez utile.

Pour le Directeur Départemental,

Commandant Sylvain TILLANT

Rue William Henry Waddington - CS 20659 - 02007 LAON Cedex - Tél : 03.64.16.10.00 - Fax : 03.64.16.10.03