

Dossier de demande d'Enregistrement

Construction d'une usine de teillage de lin et de bâtiment de stockage
ZAC d'activités du Griffon - 02 000 LAON

Annexe 12 email du Commandant TILLEMENT, chef de service Prévention départemental

De: STILLANT@sdis02.fr
Envoyé: jeudi 2 mai 2019 18:02
À: denis.top@ec-ingenierie.fr
Objet: RE: LAON - Projet de teillage Ets DECOCK

Monsieur bonjour,

Le point d'eau incendie le plus proche est un poteau incendie de 150 mm, n°16, présentant un débit de 230 m3/h. Toutefois, le SDIS ne pourra utiliser que 120 m3/h compte tenu des caractéristiques techniques de nos engins. Le poteau incendie de 150 mm n°19 est présent à une distance de 272 mètres environ du 1er point d'eau avec un débit de 284 m3/h. Le SDIS pourrait utiliser 120 m3/h sur celui-ci également.

J'attire toutefois votre attention sur la distance que devront respecter les points d'eau incendie par rapport à vos installations ainsi que sur les capacités du château-d'eau alimentant les poteaux incendie pendant 2 heures.

Concernant les plans, je ne peux vous les transmettre, ils sont la propriété du SDIS et contiennent des informations non communicables.

Concernant les capacités du SDIS sur la zone du Griffon, le SDIS engagera les moyens nécessaires à l'intervention quel que soit l'origine des centre de secours.

Je reste à votre disposition et je vous souhaite de passer une bonne journée



De : <denis.top@ec-ingenierie.fr>
A : <stillant@sdis02.fr>
Date : 25/04/2019 11:54
Objet : LAON - Projet de teillage Ets DECOCK

Bonjour Mon Commandant

Concernant le projet en objet, quelle est la capacité opérationnelle du SDIS sur le site de la ZAC du Griffon.

Auriez vous un plan sur lequel figure les PI les plus proches de la parcelle et les débits par poteau.

Merci pour vos réponses.

Bien à vous

Denis TOP



Efficiency Conception Ingénierie

72, avenue des Bains
59 140 DUNKERQUE

Port : 07 89 94 03 78

Email : denis.top@ec-ingenierie.fr

Ce message électronique et toutes les pièces jointes, ainsi que les informations contenues dans ce message, sont confidentiels et destinés à l'intention exclusive de ses destinataires. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci d'en avvertir son émetteur et de le détruire. Toute utilisation de l'adresse e-mail de l'émetteur, toute diffusion, publication, totale ou partielle ou divulgation sous quelques formes que se soit non expressément autorisées de ce message, sont interdites. Les e-mails sont susceptibles d'altérations ; le SDIS de l'Aisne décline toute responsabilité en cas de modification du message et des pièces jointes.