



jeu. 03/12/2020 16:36

Pascal GRONIER <pgronier@ecaa02.fr>

TR: Attestation pour le projet Déchetterie de BOHAIN EN VERMANDOIS

À Hermann Kablan; jplocquet@wanadoo.fr; bellicourt.mairie@wanadoo.fr

Cc 'Jérémy SLOTA'; 'Sébastien aag'



De : Lionel MICHEL [<mailto:l.michel@noreade.fr>]

Envoyé : jeudi 3 décembre 2020 16:03

À : Pascal GRONIER <pgronier@ecaa02.fr>

Cc : Cédric SENEPART <c.senepart@noreade.fr>

Objet : Attestation pour le projet Déchetterie de BOHAIN EN VERMANDOIS

Bonjour Monsieur GRONIER,

Suite à votre demande et aux éléments en ma possession :

Je vous confirme que les réseaux et la station d'épuration en aval du projet sont correctement dimensionnés pour reprendre les eaux usées domestique du projet cité en objet.

Concernant les eaux pluviales, le réseau en aval peut effectivement reprendre le **trop plein** DN 160 du bassin avec un débit de fuite de 2l/sec/hectare.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Cordialement

Lionel MICHEL

Directeur de centre

l.michel@noreade.fr

Tél : 03.23.04.56.02

Portable : 06.32.64.03.05

Poste interne : [3803](tel:3803)

Noréade, la régie du SIDEN-SIAN

Centre d'Urvillers

rue des Terres Noires URVILLERS - BP CS 60022

02315 SAINT-QUENTIN CEDEX

Tél :

Fax :

www.noreade.fr

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message