



# Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aisne

LAON, le 04 novembre 2015

10 NOV. 2015

Le Directeur départemental

à

Monsieur FISCHER Nicolas  
Directeur de FLOREPI  
ZI Pôle d'activité A 26

02190 GUIGNICOURT

Références à rappeler :

N° 2063 2015 / PREVISION

Affaire suivie par :

Mr ROUAN

**OBJET : DEFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE**

**RÉFÉRENCES REGLEMENTAIRES :**

- Code Général des Collectivités Territoriales : art. L 2213-32 - L 2225-1 à L 2225-4
- Arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> février 1978 approuvant le Règlement d'Instruction et de Manœuvre
- Circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951

Vous me demandez de me prononcer sur la conformité :

- D'une réserve incendie souple de 540 m<sup>3</sup> n° 34 équipée de deux poteaux aspiration située à l'intérieur de votre usine.

Au vu du rapport établi par les Sapeurs-Pompiers de Neufchâtel sur Aisne le mardi 03 novembre 2015, il s'avère que cette réserve incendie est conforme aux exigences de la circulaire visée ci-dessus.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile.

**Le Commandant du Groupement Centre**

**Lieutenant-Colonel Philippe GERARD**

**Copies à :** M. le Maire de Guignicourt

M. le chef du groupement Opération/Prévision

M. le chef du groupement territorial Centre

M. le chef de centre du CIS de Neufchâtel sur Aisne